



Universidad
Pública de Navarra
Nafarroako
Unibertsitate Publikoa

Departamento de Ingeniería
Eléctrica y Electrónica

*Ingeniaritza Elektriko eta
Elektroniko Saila*

LABORATORIO DE DOMÓTICA SERVICIOS TELEMÁTICOS AVANZADOS

7º Semestre Grado en Ingeniería en Tecnologías de
Telecomunicación

PANEL 07

OBJETIVOS

Las sesiones prácticas están divididas en tres bloques: programación de una instalación KNX; análisis del tráfico IP generado con el protocolo KNXnet estudiado en las clases de teoría y creación de una visualización para el control de la instalación por IP. La primera supone un repaso de los conceptos estudiados en la parte de domótica de Redes Residenciales e Institucionales; la segunda está relacionada con el análisis del protocolo IP definido para que los componentes domóticos se comuniquen entre sí; el tercer punto está localizado en el nivel aplicación de la torre OSI.

1. PROGRAMACIÓN DE LA INSTALACIÓN KNX

Las instalaciones KNX se programan a través de la aplicación ETS5, de la que se dispone la versión 5.0.6. En este apartado se recordarán los pasos a seguir para configurar y programar una instalación domótica que se estudiará con detalle en las siguientes secciones.

1.1. Creación del proyecto

Dentro de la ventana de inicio se selecciona la opción de *Nuevo Proyecto*, presionando en el icono con el símbolo + coloreado en verde. Ahora se debe cambiar a la pestaña de *Proyectos*, donde tras presionar en la opción *Nuevo*, aparecerá una ventana para introducir el nombre del proyecto, el tipo de bus y los niveles de direcciones lógicas. Aunque la instalación se programe por un interfaz IP, los módulos domóticos se comunican entre sí mediante el bus de par trenzado (TP); por otro lado, trabajaremos con direcciones lógicas de 3 niveles (ver Figura 1).




Figura 1. Selección del tipo de bus y de los niveles de las direcciones lógicas.

Tras crear el proyecto, el primer paso consiste en definir un edificio donde estarán instalados los módulos domóticos. Esto se realiza escogiendo una ventana para que muestre las partes de Edificio y añadiendo los distintos componentes disponibles para definir la estructura del mismo: como sugerencia, se puede definir la estructura mostrada en la Figura 2. Es importante recordar que los elementos domóticos sólo pueden añadirse en *Estancias* o *Armarios*.




Figura 2. Definición de una estructura de edificio para el proyecto.

Ahora hay que insertar los dispositivos que se emplearán en la sesión de prácticas. Esta tarea se puede hacer de varias formas: una de ellas consiste en seleccionar la habitación y escoger la opción de *Añadir Aparatos*. Con esto, surgirá una nueva ventana con todos los módulos disponibles en la base de datos. Los dispositivos a utilizar son:

Módulo	Descripción	Aplicación	Etiqueta
JAL-01UP.01	Módulo Persianas	V1.5	n/a
LR/S 2.2.1 2f	Regulador Fluorescentes	V3.1	4
5WG1 261 1AB01	Entradas Binarias 24V	V0.5	6
AT/S 4.6	Salidas Binarias 4 Polos	V5.1	8
6116 24 101	Pulsador Doble Persiana	V3.2	n/a
5WG1 211 2AB11	Pulsador 2 canales	V0.1	n/a

Tabla 1.- Elementos Domóticos a utilizar en el panel.

1.2. Programación de los módulos domóticos

Después de haber insertado en el proyecto los módulos de trabajo, hay que proceder a la programación de la instalación. Sabemos que en KNX trabajamos con direcciones físicas y lógicas: un módulo puede tener muchas direcciones lógicas, pero sólo una y única dirección física.

Hay que comprobar que hay comunicación con el interfaz de programación: esto se verifica cambiando a la pestaña de Configuración, y dentro de esta, escogiendo el menú de Comunicación. Aquí seleccionaremos la pasarela de comunicación, que en este caso es la N148 (Figura 4). Si la comunicación es correcta, no aparecerá ningún mensaje de error (se puede clicar en la opción de *Prueba* para confirmar la comunicación).




Figura 3. Verificación de la comunicación con la pasarela de programación.

Las direcciones físicas son las que identifican a los módulos a la hora de cargar la programación lógica desde el ETS: por ello, se recomienda asignar e primer lugar esta dirección (sólo hay que realizar este proceso una vez). Los pasos a seguir son:

- Seleccionar el módulo a programar y, con tras pinchar con el botón derecho, escoger el menú Programar, y dentro de las opciones disponibles, *Programar Dirección Individual*.
- En la parte derecha de la pantalla aparecerá una lista con el dispositivo a programar: a continuación, un mensaje indicará que se debe presionar el *Botón de Programación*. Esta es la manera que el ETS tiene de identificar el módulo al que asignará una determinada dirección física: por ello, el proceso debe hacerse módulo a módulo.
- Tras presionar el botón, una barra de estado mostrará el progreso de la carga de la dirección: si el proceso termina correctamente, aparecerá un mensaje con letras grises, y si no, rojas.

Este proceso se debe repetir con todos los módulos a utilizar, SALVO CON LA PASARELA IP, que ya tiene la dirección física asignada.

La funcionalidad de la instalación se realiza mediante las direcciones lógicas. Por tanto, para preparar esta programación, hay que definir la estructura jerárquica de 3 niveles de las direcciones lógicas.

Usaremos panel que aparece en el entorno de trabajo con la etiqueta *Direcciones de Grupo*. De no estar disponible, crearemos el panel seleccionando el menú *Entorno de Trabajo* y dentro de este la opción *Abrir Nuevo Panel* → *Direcciones de Grupo*. Los niveles de la estructura jerárquica son: grupo principal, grupo intermedio y direcciones de grupo. El árbol jerárquico puede definirse como quiera el programador (suele relacionarse con las funcionalidades a programar, como iluminación, persianas, sensores, etc...).

Los objetos de comunicación de los módulos que queremos programar deben arrastrarse a las distintas *Direcciones de Grupo*: por ejemplo, el objeto ON/OFF de la tecla de un pulsador con un polo de un módulo de salidas. De esta forma, el pulsador mandará mensajes a con esa dirección de grupo que el módulo de salida escuchará. Así, habrá que asignar dentro de un mismo subgrupo los objetos de los módulos que queramos relacionar.

La transmisión de la programación lógica se realiza seleccionando el módulo a programar, y tras pinchar con el botón derecho, escoger la opción *Programar* y en el menú que aparece, *Programar Aplicación*. Las direcciones lógicas pueden programarse simultáneamente, ya que van dirigidas a módulos que ya tienen direcciones físicas únicas; también puede hacerse esta programación desde el grupo lógico a programar (de esta manera, se enviará la programación a los dispositivos que tienen objetos que participan en el grupo de direcciones), o desde el grupo intermedio (se programarán todos los subgrupos dentro de él) e incluso desde un grupo principal.

1.3. Borrado de direcciones físicas y lógicas

Tanto las direcciones físicas como las lógicas se quedan almacenadas en los módulos aunque se elimine la alimentación eléctrica. El proceso de borrado es análogo al de asignación. Para eliminar las direcciones lógicas asignadas a un módulo, hay que escoger la opción *DESPROGRAMAR DIRECCIÓN*. Esta operación puede hacerse sin riesgo de perder la dirección física y simultáneamente con varios módulos.

En el caso de las direcciones físicas, de nuevo, se tienen que borrar una por una siguiendo el mismo procedimiento: seleccionar el dispositivo, pinchar en la opción *DESPROGRAMAR APLICACIÓN Y DIRECCIÓN* y pulsar en el módulo el botón de programación correspondiente.

1.4. Programación del Panel

Las funcionalidades a programar en la instalación domótica son:

- Con las teclas de un pulsador doble se controlarán los dos fluorescentes regulables de manera independiente.
- Con la tecla izquierda de un pulsador doble, se subirá / bajará la persiana.
- Siempre que se estén detectando fugas con el sensor de nivel, se activará la alarma.
- Cuando llegue una carta al buzón, se conectará la bombilla amarilla. Esta se apagará con la segunda tecla del pulsador doble empleado para controlar la persiana.

2. TRÁFICO IP GENERADO POR EL PROTOCOLO KNXNET

Los módulos de la instalación KNX se comunican entre sí por el bus de par trenzado siguiendo el protocolo del estándar domótico. Sin embargo, la pasarela por la que se transmite la programación se comunica con la aplicación ETS a través de una red IP siguiendo el protocolo KNXnet: este será el tráfico que vamos a monitorizar para estudiar el encapsulado de este protocolo.

2.1. Aplicación Sniffer: Wireshark 1.0.6

Para monitorizar el intercambio de paquetes usaremos la aplicación de software libre **Wireshark 1.0.6**. Para ejecutarla, basta con buscar en el menú de inicio “wireshark” y aparecerá en la lista de programas. Esta no es la versión más reciente del programa, pero incluye un *plugging* que permite estudiar el tráfico KNXnet. Tras arrancar el programa, seleccionaremos un filtro para que sólo se nos muestren los paquetes encapsulados siguiendo este protocolo: para ello, en la opción *Expression*, hay que buscar el filtro KNXnet, seleccionarlo, activar el operando *is present* y pulsar *OK* (ver Figura 5). Finalmente, se presionará la tecla *Apply*.




Figura 4. Configuración del filtro para mostrar los paquetes KNXnet.

Una vez definido el filtro, se puede comenzar la captura de paquetes. En primer lugar, hay que definir el interfaz de trabajo: este selecciona en el menú *Capture* → *Interfaces* (sólo aparecerá el interfaz Ethernet); al pulsar la tecla *Start*, comenzará la captura.

2.2. Generación de tráfico KNXnet desde el ETS5

Por ahora, el tráfico se generará desde el ETS *hacia el bus*. Este se puede producir de varias formas, pero comenzaremos por la más sencilla, el *Monitor de Grupos*, que permite enviar órdenes a direcciones lógicas concretas. Esta herramienta de depuración permite mandar órdenes a direcciones lógicas concretas: en nuestro caso, la información KNX se mandará encapsulada en el protocolo KNXnet.

El monitor de grupos se encuentra dentro la pestaña *Bus* (ver Figura 5), y su interfaz es muy similar a la del monitor de bus: de hecho, también se observarán los telegramas generados por los módulos.




Figura 5. Acceso al monitor de Grupos.

Una vez iniciado el monitor, hay que seleccionar la dirección lógica a la que se va a enviar el telegrama; en función del tamaño de los objetos del grupo se podrán mandar órdenes más o menos complejas (binarias, 4 bits, 1 byte, etc...). Tras definir el telegrama, sólo queda dar la orden de escritura (envío) en el bus; al hacerlo, aparecerá en la lista de paquetes enviados al bus con los parámetros de dirección de origen, destino e información codificada (Figura 6).



Figura 6. Interfaz de trabajo del monitor de grupos.

2.3. Estudio del tráfico generado

Seleccionaremos un grupo cualquiera (por ejemplo, el encendido del fluorescente regulable) y enviaremos una orden de ON. Ahora, si regresamos a la aplicación Wireshark, veremos que la pantalla de capturas muestra varios

paquetes. La mayor parte de ellos se han intercambiado para comprobar y confirmar el estado de la conexión y no contienen información CEMI (CONNECTIONSTATE_REQUEST & CONNECTIONSTATE_RESPONSE); para quedarnos sólo con los que contienen información CEMI, añadiremos al filtro de paquetes la extensión *.cemi*, con lo que quedará *knxnetip.cemi*. Tras aplicar esta modificación, sólo se mostrarán los paquetes que contienen información: uno de envío y otro de confirmación.

Se puede comprobar como cada paquete va en un sentido distinto (del ETS al bus, y del bus al ETS), tanto en direcciones IP como en puertos. Si se selecciona uno de los dos paquetes, en la parte inferior del panel de captura aparecerán todos los campos KNXnet desglosados:




Figura 7. Desglose de un paquete encapsulado con el protocolo KNXnet.

Los campos que se muestran son los mismos estudiados en la teoría: el tipo de servicio es una petición de *TUNNELLING*. El campo CEMI contiene la información del envío: el primer octeto indica que el telegrama va dirigido hacia el bus; de hecho, si se analiza el siguiente paquete, el campo CEMI es similar salvo el primer byte que indica que es una respuesta desde el bus (con lo que se confirma la recepción). Puede comprobarse que esta información CEMI es la misma que aparece en la fila *Datos sin formato* de la Figura 7. Ahora, aplicando la plantilla del anexo, pueden verificarse cada uno de los campos CEMI (dirección de origen, destino, tipo de dirección, datos, etc...).

Ahora que ya se sabe cómo generar tráfico y analizarlo, se pide estudiar los paquetes generados con el envío de las siguientes órdenes al bus:

- Encender / Apagar los puntos de luz regulables.
- Regulación de estos puntos de luz (incremento y decremento).

- Subir / Bajar la persiana y controlar las celosías.
- Envío de la orden de apagar la bombilla amarilla.
- Observar el tráfico generado cuando, en vez de enviar las órdenes desde el monitor de grupos, estos eventos ocurren en el panel.

Todo el tráfico generado hasta el momento trabaja con direcciones lógicas; para ver cómo varía la trama al enviar información a direcciones físicas, seleccionaremos, dentro del menú *Diagnósticos*, la opción *Direcciones Individuales*: aquí usaremos al opción de comprobación de la existencia de una determinada dirección, por ejemplo, la 1.1.1. Al iniciar la búsqueda, se generará un tráfico KNXnet: comprobar cómo cambia la trama respecto a los casos anteriores y qué información contiene.

Por último se observará el tráfico generado cuando se realizan operaciones más complejas, como por ejemplo, la transmisión de la programación lógica. Para ello, transmitiremos la programación de todos los módulos de nuevo (mandando la orden desde el grupo principal). Puede verse la cantidad de paquetes que se intercambian (tanto en el monitor de grupos como en el wireshark) entre el ETS5 y la pasarela: en este caso, el CEMI contendrá en sus campos direcciones físicas, y las lógicas, en la parte de datos.

3. CONTROL POR IP: CREACIÓN DE LA VISUALIZACIÓN

La pasarela de programación IP de este panel no tiene incorporada ninguna visualización. Este punto se trabajará en otro panel.